

GG.III.6220.1.2011

DECYZJA
o zmianie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 84 oraz art.85 ust.1 i 2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008r. z późniejszymi zmianami) a także z § 3 ust. 1 pkt.79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 2010r.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.08.2011r. (uzupełnionego w dniu 12.09.2011r.) złożonego przez pana Jana Szczepanek zam. ul. Flamingów 26, 43-100 Tychy

zmieniam

decyzję Wójta Gminy Chełm Śląski nr GG.III.7627-5/09 z dnia 18.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim – etap „C” sprostowanej postanowieniem nr GG.III.7627-5a/09 z dnia 16.12.2009r. w następujący sposób :

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim –etap „C” po dokonanych zmianach projektowych.

Zmiany dotyczą :

1. Włączenia następujących działek do terenu objętego realizacją planowanej inwestycji :

Chełm Śląski KM 5 , 6 , (mapa ewidencyjna nr 1)

675/134 , 677/381 , 679/146 , 680/372 , 681/372 , 548/148 , 682/148 , 684/148 , 686/150 , 688/151 , 691/155 , 154 , 152 , 124 , 694/158 , 697/382 , 699/374 , 156 , 383 , 935/313 , 581/315 , 317 , 430 , 1031/385 , 1007/379 , 1006/379 , 1013/379 , 842/429 , 737/376 , 736/376 , 1010/320 , 1009/320 , 309 , 585/320 , 420 759/241 , 365 . 364 , 363 , 362 , 760/241 , 98 , 761/241 , 762/241 , 568/241 , 750/233 , 765/236 , 787/236 , 711/236 , 767/236 , 754/236 , 790/233 , 791/233 , 752/233 , 1025/354 , 1034/350 , 697/325 , 696/325 , 698/325 , 657/325 , 658/325 , 968/325 , 1000/325 , 1026/326 , 695/333 , 946/326 , 947/326 , 948/326 , 949/326 , 1019/88 , 664/326 , 438/326 , 1030/332 , 689/418 , 1037/334 , 327 , 1028/332 , 1029/332 , 1024/354 , 340 , 634/342 , 625/347 , 626/417 , 346 , 624/344 , 669/345 , 672/348 , 1005/213 , 771/226 , 957/328 , 956/328 , 955/328 221 , 784/218 , 1036/34 , 951/222 , 953/328 , 959/328 , 952/328 , 960/328 220 , 749/222 , 730/223 , 732/329 , 340 338 , 210 , 888/211 , 887/211 , 998/324 , 481 , 970/216 , 969/216 , 122 , 108 , 427 , 973/114 , 975/114 , 467/100 , 112 , 540/158 , 939/96 , 984/155 , 818/411 , 795/91 , 985/110 , 1035/350 , 1053/336 , 1052/336 , 1020/88 , 1022/88 , 1023/88 , 1021/88 , 1018/98 , 989/95 , 99 ,

Chełm Śląski KM 5 , 6 ; Kopciowice KM 2 , (mapa ewidencyjna nr 2)

314 , 315 , 321 , 322 , 325 , 326 , 330 , 662/475 , 332 , 335 , 333 , 997/324 , 772/69 , 803/69 , 988/29 , 989/29 , 560/95 , 94 , 739/93 , 788/93 , 85 , 83 , 84 , 547/82 , 81 , 80 , 76 , 75 , 966/65 , 61 , 60 , 58 , 57 , 49 , 48 , 54 , 812/424 , 51 , 813/424 , 810/50 , 44 , 42 , 124 , 808/46 , 801/40 , 799/40 , 476/5 , 618/106 , 423/106 , 418/106 , 419/106 , 420/106 , 598/122 , 595/122 , 596/122 , 486/101 , 386/119 , 305/122 , 579/118 , 110 , 578/108 , 594/108 , 619/106 , 593/108 , 267/106 , 392/36 , 409 , 473 , 800/40 , 1021/88 ,

Kopciowice KM 2 , II , (mapa ewidencyjna nr 3)

569/118 , 568/118 , 556/122 , 302/122 , 120 , 581/118 , 372/117 , 628/105 , 604/137 , 614/132 , 615/132 , 439/133 , 613/133 , 610/133 , 611/133 , 612/133 , 629/105 , 625/122 ,

Chełm Śląski KM 7, 9; Kopciowice KM 2, 4, 11, (mapa ewidencyjna nr 4)

372/117, 373/117, 203/112, 472/113, 227/1, 374/117, 546/122, 549/105, 601/137, 600/137, 599/137, 608/135, 197/6, 4, 156/11, 258/11, 180/12, 177/11, 259/20, 262/20, 139, 268/22, 267/22, 248/22, 250/22, 253/22, 266/20, 144, 70, 158/12, 157/12, 112/12, 111/12, 183/12, 184/12, 13, 14, 539/59, 435/59, 430/59, 755/53, 753/53, 415/53, 754/53, 752/53, 751/53, 750/53, 460/53, 749/53, 748/53, 747/53, 746/53, 745/53, 744/53, 514/37, 515/37, 491/37, 486/37, 487/37, 488/37, 489/37, 481/37, 484/37, 483/37, 482/37, 409/37, 463/37, 453/39, 500/87, 36, 342/38, 41, 343/38, 32, 1421/352, 2072/352, 2071/352, 2073/352, 2074/352, 1942/352, 1754/352, 1424/352, 1756/668, 65, 66, 67, 404/68, 405/68, 69, 78, 79, 72, 73, 74, 513/75, 512/75, 360/75, 76, 78, 79, 77, 563/73, 562/73, 561/73, 560/73, 559/73, 378/71, 218/74, 512/76, 592/82, 56, 50, 182/1, 565/54, 564/54, 49, 222/57, 591/82, 589/84, 237/58, 216/65, 366/70, 364/70, 434/73, 322/81, 324/80, 323/82, 83, 84, 403/86, 505/86, 504/86, 500/86, 495/87, 301/89, 514/89, 94, 34, 166/17, 62/30, 150/26, 148/26, 147/26, 47/30, 31, 24, 316/45, 33, 20, 19, 18, 536/61, 244/60, 539/61, 541/61, 239/58, 588/59, 587/59, 584/58, 585/58, 339/64, 167/17, 197/6,

Kopciowice KM 9, 11, (mapa ewidencyjna nr 5)

251/22, 252/22, 238/23, 239/23, 240/23, 218/24, 26, 248/22, 216/24,

Kopciowice KM 2, 4, 9, 10, (mapa ewidencyjna nr 6)

243/23, 219/24, (28, 27, 26, 25, 400/24 - Czarnuchowice), 168/27, 167/27, 28, 21, 59/11, 53/10, 61/9, 69/12, 113/8, 111/8, 116/8, 39/7, 38/7, 35/7, 103/6, 104/6, 97/6, 102/9, 177/9, 113/11, 114/11, 55/12, 56/12, 58/12, 106/12, 159/11, 91/4, 243/23, 162/11, 46/37, 45/37, 44/37, 43/37, 42/37, 41/37, 537/58, 38, 192/4, 153/9, 101/9, 176/7, 174/7, 414/53, 461/52, 456/52, 455/52, 448/39, 346/39, 327/39, 479/52, 459/53, 203/15, 286/15, 193/15, 371/14,

Kopciowice KM 1, 4, 9, 10, (mapa ewidencyjna nr 7)

94/4, 92/4, 85/2, 100/2, 99/2, 26/2, 101/2, 71/1, 110/1, 109/1, 10, 21/12, 11, 138/5, 202/5, 76/6, 168/6, 169/6, 87/7, 88/7 (podzielona na 203/7, 204/7, 205/7, 206/7), 85/6, 89/7, 187/7, 186/7, 189/7, 190/7, 93/7, 83/6, 78/6, 200/5, 199/5, 198/5, 39, 3, 468/7, 384/14, 172/14, 179/15, 178/15, 270/15, 276/15, 187/15.

2. Budowy dwóch przepompowni próżniowo-tłocznych i jednej przepompowni sieciowej podziemnej zamiast jednej przepompowni próżniowo-tłocznej i dwóch podziemnych.

Pozostałe warunki zawarte w decyzji nr GG.III.7627-5/09 z dnia 18.05.2009r. sprostowanej postanowieniem nr GG.III.7627-5a/09 z dnia 16.12.2009r. z dnia zachowują ważność.

UZASADNIENIE

Postępowanie administracyjne, wszczęte w dniu 13.09.2011r., prowadzone było na wniosek pana Jana Szczepanek, zam. ul. Flamingów 26, 43-100 Tychy, z dnia 17.08.2011r. (uzupełniony w dniu 12.09.2011r.) w sprawie zmiany decyzji nr GG.III.7627-5/09 z dnia 18.05.2009r.

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim – etap „C” sprostowanej postanowieniem nr GG.III.7627-5a/09 z dnia 16.12.2009r.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art.60 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008r.z późniejszymi zmianami) i wymienione jest w § 3 ust.1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397).

Na podstawie art. 64 ust1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (...) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach o opinie w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia po dokonanych zmianach projektowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach opinią z dnia 21.09.2011r. opowiedział się za brakiem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim – etap „C” (postanowienie znak WOOŚ.4240.670.2011.AM).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach opinią z dnia 23.09.2011r. opowiedział się za brakiem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim – etap „C” (opinia znak : 17/NS/ZNS.523-68/785/2011).

Na podstawie art.63 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (...) organ wydał postanowienie z dnia 11.10.2011r. znak GG.III.6220.1.2011, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po dokonanych zmianach projektowych. Zmiany w projekcie, jak wynika z przedłożonej dokumentacji, polegały na zwiększeniu liczby działek, które zostaną włączone do terenu objętego realizacją planowanej inwestycji oraz zmianie technologii projektowanych przepompowni bez zmiany ogólnej liczby obiektów. Pierwotnie zakładano, iż jedna na trzy planowane przepompownie będzie miała charakter pompowni próżniowo-tłocznej, a dwie będą przepompowniami podziemnymi, podczas gdy obecnie zakłada się budowę dwóch przepompowni próżniowo-tłocznych w postaci budynku jednokondygnacyjnego, wewnątrz którego zostaną zainstalowane urządzenia technologiczne, oraz zbiornika podziemnego próżniowego oraz jednej przepompowni sieciowej podziemnej. Analiza wniosku wykazała, iż pozostałe warunki zawarte w decyzji nr GG.III.7627-5/09 z dnia 18.05.2009r. sprostowanej postanowieniem nr GG.III.7627-5a/09 z dnia 16.12.2009r. nie ulegają zmianie.

Wypełniając dyspozycje art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (...) uwzględniono łącznie uwarunkowania, o których mowa w art.63 ust.1 cyt. ustawy :
-rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim – etap „C”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w południowo-wschodniej części gminy Chełm Śląski. Kanalizacja prowadzona będzie w pasach drogowych dróg gminnych oraz po działkach prywatnych właścicieli – przyłącza do budynków. Powierzchnia przedsięwzięcia wynosi około 90 hektarów. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wycinki drzew. Prace budowlane prowadzone w pobliżu istniejącego drzewostanu będą wykonywane ręcznie w celu ochrony przed zniszczeniem systemów korzeniowych. W trakcie prowadzenia prac budowlano – montażowych zostaną wydzielone miejsca do składowania odpadów oraz zaplecze dla stosownych maszyn. Stosowany sprzęt budowlany będzie w dobrym stanie technicznym. Prace będą prowadzone w porze dziennej. Grunt z wykopów zostanie ponownie wykorzystany do zasypywania i niwelacji terenu. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Po zakończeniu prac tereny zajęte pod budowę zostaną uporządkowane. Przebieg rurociągu będzie dostosowany do istniejącej zabudowy, warunków zabudowy i uzbrojenia terenu. Ścieki sanitarne z obszaru objętego zamierzeniem inwestycyjnym, odprowadzone będą przez system grawitacyjno – podciśnieniowo - ciśnieniowy kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowanej w ulicy Sadowej w Chełmie Śląskim a dalej w/w kanalizacją sanitarną do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków „CHEŁM ŚLĄSKI ” w Chełmie Śląskim przy ul. Kmicica.

Planowane przedsięwzięcie nie wykazuje powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nie występuje kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym obszarze z planowaną inwestycją.

Realizacja i eksploatacja w/w inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko – chwilowy nieznaczny wzrost emisji do powietrza gazów i pyłów oraz hałas będzie występował tylko podczas realizacji przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę używane substancje i stosowane technologie przy realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

- usytuowanie przedsięwzięcia.

W zasięgu realizowanego przedsięwzięcia nie występują obszary : wodno –błotne, wybrzeży, górskie, leśne, objęte ochroną (strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych), przylegające do jezior.

Inwestycja nie jest realizowana i nie wpływa na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną (obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody), obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie lokalizowane jest na terenie, na którym standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone.

- rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę rodzaj i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia, jego brak transgranicznego oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze oraz krótkie i odwracalne oddziaływanie związane

z fazą budowy kanalizacji należy stwierdzić fakt, iż planowane przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na mieszkańców.

Etap budowy spowoduje nieznaczny wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Eksplotacja przedmiotowej kanalizacji będzie miała nieznaczny wpływ na jakość powietrza i klimat akustyczny na terenach sąsiednich.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano przepisy art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dający możliwość zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

W oparciu o art. 86 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (...), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o którym mowa w art.72 ust.1.

W oparciu o art.85 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (...), informacja o wydaniu niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz o dokumentach sprawy została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referat Gospodarki Gminnej Urzędu Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2.

Powyzszą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm Śląski, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załącznik :

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art.84 pkt.2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku.

Otrzymują :

1. Jan Szczepanek
ul. Flamingów 26 43-100 Tychy
2. pozostałe strony zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
- 3.a/a

Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy



WÓJT GMINY
Chem Śląski
mgr inż. Stanisław Jagoda

WÓJT GMINY
Chem Śląski
mgr inż. Stanisław Jagoda

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim – etap „C”. Inwestycja obejmie budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze zabudowy mieszkalnej w południowo – wschodniej części gminy Chełm Śląski (rejon Kopciowic , Chełmu Małego i Chełmu Śląskiego). Kanalizacja prowadzona będzie w pasach drogowych dróg gminnych oraz po działkach prywatnych właścicieli – przyłącza do budynków. Powierzchnia przedsięwzięcia wynosi około 90 hektarów, długość budowanej kanalizacji sanitarnej około 23 km.

Projektuje się kilka kanałów zbiorczych z rur kanalizacyjnych PEHD SN 8 o średnicy \varnothing 160 – 200 mm oraz z rur podciśnieniowych \varnothing 90 mm - \varnothing 225 mm PEHD SDR 17 SN 10 które odprowadzać będą całość ścieków sanitarnych z w/w terenu do projektowanej przepompowni ścieków próżniowo - tłocznej nr PT-4 (rej. ul. Górnośląskiej) nr PT – 3 (rej. ul. Karłowicza) . Stąd ścieki sanitarne przetrzucane są rurociągami tłoczonymi \varnothing 160 mm PEHD SDR 17 SN 10 (Kt-6 i Kt-7) do istniejącej kanalizacji sanitarnej \varnothing 315 mm PVC w ulicy Sadowej a dalej do istn. oczyszczalni ścieków „CHEŁM ŚLĄSKI ” w gminie Chełmie Śląskim przy ul.Kmicica .

Z terenu osady Chełm Mały i ulicy Gamrot ścieki sprowadzone zostały do proj. przepompowni próżniowo-tłocznej nr Pt-4 skąd rurociągiem tłocznym \varnothing 160 mm PEHD SDR 17 SN 10 (Kt-7) przetrzucane są również do istniejącej kanalizacji sanitarnej \varnothing 315 mm PVC w ulicy Sadowej a dalej do istn. oczyszczalni ścieków „CHEŁM ŚLĄSKI ” w gminie Chełmie Śląskim przy ul. Kmicica .

Po dokonanych zmianach projektowych przerzut ścieków realizowany będzie przez trzy przepompownie ścieków sanitarnych, w tym dwie próżniowo – tłoczne (nr PT3 i nr PT4) i jedną przepompownię sieciową (nr P6.1). Pierwsza przepompownia ścieków próżniowo – tłoczna nr PT3 zlokalizowana została przy ulicy Karłowicza (rejon Kopciowic) natomiast druga przepompownia ścieków próżniowo – tłoczna nr PT4 zlokalizowana została przy ulicy Górnośląskiej (rejon Chełmu Małego) . Trzecia przepompownia nr P6.1 jest przepompownią sieciową i została zlokalizowana przy ulicy Gamrot (rejon Chełmu Małego) . Przepompownie ścieków próżniowo – tłoczne (nr PT3 i nr PT4) składają się z budynku jednokondygnacyjnego gdzie zainstalowane zostały pompy próżniowe z pełnym oprzyrządowaniem technologicznym i zewnętrznego zbiornika podziemnego próżniowego stalowego z zamontowaną pompą tłoczną ścieków . Przepompownia sieciowa (nr P6.1) o średnicy zbiornika \varnothing 1,20 m podziemna z polimerobetonu oraz zabudowanymi 2-ma agregatami pompowymi ścieków i wyposażeniem technologicznym oraz monitoringiem . Elementy przepompowni ze stali nierdzewnej . Rurociągi tłoczne ścieków (Kt-6 i Kt-7) z przepompowni próżniowo-tłocznych nr PT3 i nr PT4 zaprojektowane zostały z rur PEHD o średnicy \varnothing 160 mm . Wyloty rurociągów tłocznych \varnothing 160 mm nr Kt-6 i Kt-7 doprowadzono do odbiornika , którym jest studzienka kanalizacyjna istniejąca \varnothing 1,20 m zabudowana na kanale kanalizacji sanitarnej \varnothing 315mm PVC w ulicy Sadowej . Rurociąg tłoczny ścieków z przepompowni nr P6.1 zaprojektowano z rur PEHD o średnicy \varnothing 90 mm i wprowadzono go do studzienki rozprężnej \varnothing 1,20 m na kanale kanalizacji grawitacyjno – podciśnieniowej w ulicy Romera (rejon Chełmu Małego) . Rurociąg tłoczny ścieków z przepompowni nr P6.1 przerzuca ścieki sanitarne przez potok Imielanka . Wykopy pod przepompownie ścieków próżniowo-tłoczne i przepompownię sieciową wykonywane będą jako otwarte z zabezpieczeniem ścian bocznych wykopu o głębokości od 0,00 do 6,50 m poniżej terenu rodzimego .

WÓJT GMINY
Chełm Śląski

mgr inż. Stanisław Jagoda